



**РустМаш**

**Протокол испытаний №000000129 от 26.06.2020**

**Наименование номенклатуры:** Продукция SUPU в ассортименте

**Производитель:** SUPU

**Поставщик:** ООО "Торговый дом Цайшень"

**Методика испытаний:**

Выполнить три цикла заморозки до -60ти градусов с выдержкой в замороженном состоянии не менее 24х часов, проверить отсутствие повреждений, механические свойства пластиковых элементов, работоспособность ламп и кнопок. Поместить комплектующие в печь, выдержать не менее 72х часов при температуре 85-90С, провести контроль качественных характеристик.

**Результат:**

Испытаниям подвергнуты различные клеммные колодки, лампы, кнопки, кабельные наконечники, кабельные стяжки, т.д. Замечания отсутствуют. Комплектующие производителя SUPU имеют тщательно проработанную конструкцию, качественный материал и само исполнение элементов.

**Заключение:**

Продукция рекомендуется к использованию как аналоги применяемым ПКИ.

**Инженер по качеству ГKK PM**

**Контролёр качества ГKK PM**

**Технолог ГУП PM**



**Глебов А.В.**

**Романов С.В**

**Морозов А.Д.**